

ДОВІДКА

про стан комунального господарства у Печерському районі м. Києва станом на 07-00 14 червня 2019 року.

1. Надзвичайні ситуації та події: немає

2. Відключення електро-, тепло-, водопостачання у житлових будинках відповідно до повідомлень КК ОЖФ, КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ АК Київводоканал.

Холодне водопостачання	0	Інформація вказана в повідомленні «Городок»
Гаряче водопостачання	88	Інформація вказана в повідомленні «Городок»
ЦО	0	Інформація вказана в повідомленні «Городок»
ЦО та ГВП	0	Інформація вказана в повідомленні «Городок»
Електропостачання	0	Інформація вказана в повідомленні «Городок»
Газ	0	Інформація вказана в повідомленні «Городок»

2.1. Відключення гарячого водопостачання: 88 буд.

Належність	Адреса	Причина	Кількість буд.	Час	Дата відключ.	Виконавець	Дата виконання
ЖЕД "Печерська брама"	Дружби народів 13, Івана Кудрі 10, 12, 13/2, 14, 16, 16А, 20А, 20Б, 20, Чеська 4, 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	12	00-01	06.06.19	РТМ Печерськ	30.06.19
ЖЕД "Печерськжитло"	Дружби народів 4/6, 6А, 6Б, 6, 8А, 10, 10А, 12, 14, Менделєєва 12	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	10	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	18.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Велика Васильківська (Червоноармійська) вул., 145/1, бул Дружби народів 3, 3А, 3Б, 7	Пошкодження тепломережі	5	20-00	06.06.19	РТМ Печерськ	14.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Велика Васильківська (Червоноармійська) вул., 79, 81, 85/87, 89, 91	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	5	16-00	09.06.19	РТМ Печерськ	15.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Євгена Коновальця 15 корп 1, 15 корп 2, 15 корп 3, 15 корп 4, Лабораторн пров 4	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	5	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	15.06.19
ЖЕД "Хрещатик"	Рустанові Шота вул., 20 А, 20Б, 20В, 22Б	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	4	14-00	10.06.19	РТМ Печерськ	29.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Федорова 1, 3, 9	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	3	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	18.06.19

ЖЕД "Хрещатик"	Басейна 9,9Г,11	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	3	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	15.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Предславинська 25,29	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	2	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	15.06.19
ЖЕД "Хрещатик"	Шовковична 46/48,48	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	2	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	16.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Велика Васильківська 67/7,Федорова Івана 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	2	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	21.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Івана Кудрі 7,9	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	2	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	28.06.19
ЖЕД "Хрещатик"	Заньковецької 5/2	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	1	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	22.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Тверська 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	1	09-00	10.06.19	РТМ Печерськ	25.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Академіка Філатова 1/22,	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	1	09-00	11.06.19	РТМ Печерськ	21.06.19
ЖЕД "Печерська брама"	Саперне поле 45	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	1	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	22.06.19
ЖЕД "Хрещатик"	Шота Руставелі 4Б	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	1	19-00	10.06.19	РТМ Печерськ	24.06.19
ЖЕД "Хрещатик"	Еспланадна вул., 28	Пошкодження тепломережі	1	14-00	13.06.19	РТМ Печерськ	26.06.19
ЖЕД"Печерськжитло"	Буслівська 20,Звіринська 61,61А,63,63А,65,65А,Правобережна 3,Соловцова 3,6	Планові роботи в котельні	10	08-00	03.06.19	РТМ Печерськ	17.06.19
ЖЕД"Липкижитлосервіс"	Бутишев пров., 12,14,17,21\17;Левандовська вул., 4;Мазепи Івана вул., 4/6,7,9,11А,12,14,16,18\29;Микільський пров., 1/25,9; Іпсилантієвський пров., 3,5	Перекладка тепломережі	17	09-00	13.06.19	РТМ Печерськ	15.07.19

3. Відключення ліфтів: 1

№ пп	Адреса будинку	Належність	Номер під'їзду	К-кість ліфтів в під'їзді	Тип ліфта	Обслуговуюча організація	Дата зупинки	Планова дата запуску	К-кість непрацюючих ліфтів	Коментар виконавця
1.	Коновальця Євгена (Щорса) вул., 35	ЖЕД "Печерська брама"	1	1	1 пас.	Укрліфтсервіс	11.06.19 12:02	14.06.2019	1	Ремонт балки ДК15-50

4. Рівень радіаційного фону по м. Києву: 12 мкр/г